



Sede Legale:  
Viale Strasburgo n.233, 90146 - Palermo  
P.I. 05841780827 - Tel 0917801111  
**Settore Patrimonio e Servizi Tecnici**  
Tel. 091.7808731/8738 - Fax. 0917541737

DESCRIZIONE LAVORI (All. N.1) FORNITURA UPS U.O. EMODINAMICA DEL P.O. CERVELLO

#### Caratteristiche tecniche

##### UPS ONLINE - DOPPIA CONVERSIONE

Compatibilità con apparecchiature elettromedicali  
Potenza nominale apparente di uscita a 40°: 200 KVA  
Dotazione standard: Linea bypass statico e manuale

##### Ingresso

Tensione di ingresso di rete primaria/intervallo di tensione: 400 V, trifase + neutro  
Tensione d'ingresso di bypass nominale/tolleranza sulla tensione: 400 V + 15% + neutro  
Frequenza nominale di ingresso/tolleranza sulla frequenza: 50Hz + 10%  
Cos fi = prossimi a 0,95

##### Uscita

Tensione nominale di uscita: 400 V trifase + neutro, tolleranza 3%.  
Frequenza nominale di uscita: 50 Hz  
Capacità di sovraccarico dell'inverter: 150A per 10 min., 250 A per 1 min.  
Compatibilità con i carichi: sia induttivo che capacitivi;  
Cos fi = 0,8

Autonomia a pieno carico: 10 minuti con armadio batterie,  
batterie a piombo ermetico.