



- LEGGENDA**
- Ispiratore UNI 45 (monochietto 25m)
  - Attacco UNI 70 per sottopipe V.V.F.
  - Maniante Idrica - derivazione
  - Illuminazione di emergenza
  - Cortello Velato uscio ACQUA
  - Cortello Velato Fumore
  - Cortello Velato Usare Fiamme Libere
  - Quadro Elettrico
  - Fiamma incendio: sistema + tamperizzatore
  - Cortello Gestione Fiamme/Fumore
  - Cortello Gestione Escalatori Tecnici - Accessori - Esc.
  - Cortello Pianimetria di Orientamento
  - Imp. Fuso Elettrico - Autoretro
  - Estinguento: G = Gas Inerte (IGCI)
  - DNF100
  - TUBAZIONE DORSALE (DN100-4") IMPIANTO ANTINCENDIO
  - TUBAZIONE PER IL RIFORNIMENTO DELL'ACQUA CALDA
  - TUBAZIONE PER IL RIFORNIMENTO DELL'ACQUA FREDDA
  - TUBAZIONE INTERPIRA DORSALE IMPIANTO ANTINCENDIO
  - D,7cm + LETTO SABBIA

**Comune di Palermo**

Azienda Ospedaliera  
**"Ospedali Riuniti Villa Sofia - V. Cervello"**  
 Sede Legale Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo  
**Unità Ospedaliera Presidio - V. Cervello"**  
 Via Trabucco n.180 - 90146 Palermo  
 Comando Prov. VV.F. di Palermo - Prot. n.24634

**PROGETTO ESECUTIVO**  
 Impianto di spegnimento manuale ad idranti  
 Padiglioni "A", "B", "C"  
 e  
 Impianti di Spegnimento Automatico  
 Depositi-Archivi - dei Padiglioni "B" e "C"  
 Presidio Ospedaliero "V. Cervello"  
 Via Trabucco, n. 180 - 90146 Palermo

**Impianto Spegnimento Manuale ad Idranti**

Edificio - "C"	<b>Tav.</b> I-13
Piano TERRA - PRIMO	
Impianto IDRANTI	
Destinazioni D'Uso	Revisione 04
Progettista Ing. Nicola Cipolla	Dopo Sala V.ARIE
Comittente	Controllo esecuzionale Data
File name	
Note	

**CIPOLLA E ASSOCIATI**  
 Impianti antincendio edifici e di protezione  
 Tel/Fax 091 230256 - cell. 347 727147