



LEGGENDA

- ▬ Idrante UNI 45 (nominalità 25m)
- ▬ Altoparlante UNI 70 per autospurgo V.F.
- • • • • derivazione
- ☐ Illuminazione di emergenza
- ☐ Correlato Vetrolo usure ACQUA
- ☐ Correlato Vetrolo Foratore
- ☐ Correlato Vetrolo Usure Fiamme Libere
- ☐ Quadro Elettrico
- ☐ Altoparlante: sirena + immagine
- ☐ Correlato: Gestione Emergenza
- ☐ Correlato: Gestione "ESSE" tecnici - Accessori - Ecc.
- ☐ Correlato: Pianimetria di Orientamento
- ☐ Imp. Fissa Estintore - Automatico
- ☐ Estinguente: GI = Gas Inerte (G31)
- ☐ DN100
- ☐ TUBAZIONE DORSALE (ON/OFF) - IMPIANTO ANTINCENDIO
 - Piano Forate / soffitto
 - Strategia callori/irradiazione tipo presente
 - supporti metallo all'interno di aree protette
- ☐ TUBAZIONE INTERNA DORSALE IMPIANTO ANTINCENDIO
 - 0,72m + LETTO SABBIA
 - 0,72m + LETTO SABBIA

Comune di Palermo

Azienda Ospedaliera
"Ospedali Riuniti Villa Sofia - V. Cervello"
 Sede Legale Viale Strassburgo n.233 - 90146 Palermo
Unità Ospedaliera Presidio - V. Cervello"
 Via Trabucco n.180 - 90146 Palermo
 Comando Prov. V.P.F. di Palermo - Prot. n.24634

PROGETTO ESECUTIVO
Impianto di spegnimento manuale ad idranti
Padiglioni "A", "B", "C"
 e
Impianti di Spegnimento Automatico
Depositi-Archivi - dei Padiglioni "B" e "C"
Presidio Ospedaliero "V. Cervello"
Via Trabucco, n. 180 - 90146 Palermo

Impianto Spegnimento Manuale ad Idranti

Progettista	Ing. Nicola Cipolla	Diseg.	Soldi	VARIE
Comitato		Contratto emittente	Data
Edificio - "F"		Tav. 1-14		
Piano TERRA - PRIMO				
Impianto IDRANTI				
Destinazioni D'Uso		Biosicurezza 04		

File name	
Note	

CIPOLLA E ASSOCIATI
 Impianti antincendio idranti e ad protezione
 Tel/Fax (091) 220550 - cell. 347 727147