



Sede Legale  
Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo  
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827  
U.O.C. Approvvigionamenti  
Tel. 091.7808312 Fax. 091.7808394

Palermo, 10/10/2014

**Oggetto: RDO pubblicata sul portale acquistinretepa.it di Consip**

Si dà avviso che sul portale acquistinretepa.it di Consip è stata pubblicata la seguente RDO:

<b>RDO</b>	<b>Codice RDO</b>	<b>Numero Gara</b>	<b>Scadenza</b>
RDO per un Sistema UPS ed un Gruppo di continuità per l'U.O.C. Ematologia per le Malattie Rare del Sangue e degli Organi Ematopoietici	619308	5778097	27/10/2014

Stralcio Lettera di invito:

E' intenzione di questa Amministrazione procedere, ai sensi del D.lgs 163/2006 e del regolamento aziendale, all'affidamento della fornitura di un Sistema UPS per il Laboratorio Unità di Ricerca "P. Cutino" ed un Gruppo di continuità per Camera Bianca Laboratorio Unità di Ricerca "P. Cutino" dell'U.O.C. Ematologia per le Malattie Rare del Sangue e degli Organi Ematopoietici, così come di seguito descritto:

**1. LOTTO N. 1 – SISTEMA UPS – Codice CIG: 5957357683 - Importo a base d'asta € 2.300,00 oltre iva:**

- **N. 1 Sistema UPS (fornitura, posa in opera e collaudo) con le seguenti caratteristiche: 5 KVA, potenza di almeno 3.000 W, tensione 220/220 v., autonomia 30 minuti; il gruppo di continuità deve essere ad onda sinusoidale, costituito da raddrizzatore e carica batterie, inverter statico, commutatore statico, bypass automatico e manuale, apparecchiature di misure, segnalazioni, protezioni e comando nel pannello frontale del gruppo, completo di batteria a piombo ermetico, doppia conversione e qualsiasi altra funzione ed onere; frequenza 50 Hz, cos fi 0,9,**

stabilità statica non superiore al 1%, rumorosità entro i limiti previsti dalla norma di legge; manuale per manutenzione.

**2. LOTTO N. 2 – GRUPPO DI CONTINUITÀ PER CAMERA BIANCA - Codice CIG: 595739450C - Importo a base d'asta € 7.000,00 oltre iva:**

- **N. 1 Gruppo di continuità (fornitura, posa in opera e collaudo) con le seguenti caratteristiche: gruppo di continuità statico per il condizionamento della Camera Bianca, da 20 KVA, tensione 220/220 v., autonomia 15 minuti, batteria a piombo ermetico, con bypass automatico; il gruppo di continuità deve essere ad onda sinusoidale, costituito da raddrizzatore e carica batterie, inverter statico, commutatore statico, bypass automatico e manuale, apparecchiature di misure, segnalazioni, protezioni e comando nel pannello frontale del gruppo, completo di batteria a piombo ermetico, doppia conversione e qualsiasi altra funzione ed onere; frequenza 50 Hz, cos fi 0,9, stabilità statica non superiore al 1%, rumorosità entro i limiti previsti dalla norma di legge; manuale per manutenzione.**

Il Responsabile dell'U.O.C.  
Approvvigionamenti  
F.to Dott.ssa Antonina Lupo