



Sede Legale  
Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo  
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827  
U.O.C. Provveditorato  
Tel. 091.7808231 Fax. 091.7808394

Palermo li 25 OTT. 2016

Prot. 7376 | PR

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE IN SOMMINISTRAZIONE ANNUA DI CLIMATIZZATORI CALDO/FREDDO INVERTER

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Dovendo questa Amministrazione procedere all'acquisto, comprensivo di installazione, in somministrazione annua di climatizzatori caldo/freddo inverter come di seguito specificato per un importo presunto di € 25.000,00 si chiede a tutte le ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione di interesse a partecipare a successiva procedura di gara a mezzo RDO su Mepa Consip

## DESCRIZIONE TECNICA

### 1) Condizionatore e Climatizzatori inverter da 9.000BTU

#### **Quantità presunta richiesta n. 14**

Climatizzatore fisso mono-split con pompa di calore inverter - 9.000BTU/h  
Potenza di raffreddamento (KW) - 2,5 circa  
Assorbimento elettrico in raffreddamento (W) - 780 circa  
Assorbimento elettrico in riscaldamento (W) - 760 circa  
Classe di efficienza energetica raffreddamento - A++  
Livello sonoro (dB) (valore minimo ammesso) - <39  
Refrigerante (valore minimo ammesso) - R410A  
Portata aria (metri cubi/h) (valore minimo ammesso) - 490 circa  
Deumidificazione giornaliera (litri/giorno) (valore minimo ammesso) 1,2 circa

## 2) Condizionatore e Climatizzatori inverter da 12.000BTU

### **Quantità presunta richiesta n. 20**

Climatizzatore fisso mono-split con pompa di calore inverter - 12.000BTU/h  
Potenza di raffreddamento (KW) - 3,50 circa  
Assorbimento elettrico in raffreddamento (W) - 1090 circa  
Assorbimento elettrico in riscaldamento (W) - 1090 circa  
Classe di efficienza energetica raffreddamento - A++  
Livello sonoro (dB) (valore minimo ammesso) - <42  
Refrigerante (valore minimo ammesso) - R410A  
Portata aria (metri cubi/h) (valore minimo ammesso) - 550 circa

## 3) Condizionatore e Climatizzatori inverter da 18.000BTU

### **Quantità presunta richiesta n. 12**

Climatizzatore fisso mono-split con pompa di calore inverter - 18.000BTU/h  
Potenza di raffreddamento (KW) - 5,00 circa  
Assorbimento elettrico in raffreddamento (W) - 1560 circa  
Assorbimento elettrico in riscaldamento (W) - 1560 circa  
Classe di efficienza energetica raffreddamento - A++  
Livello sonoro (dB) (valore minimo ammesso) - <48  
Refrigerante (valore minimo ammesso) - R410A  
Portata aria (metri cubi/h) (valore minimo ammesso) - 900 circa

## 4) Condizionatore e Climatizzatori inverter da 24.000BTU

### **Quantità presunta richiesta n. 4**

Climatizzatore fisso mono-split con pompa di calore inverter - 24.000BTU/h  
Potenza di raffreddamento (KW) - 6,5 circa  
Assorbimento elettrico in raffreddamento (W) - 2020 circa  
Assorbimento elettrico in riscaldamento (W) - 1800 circa  
Classe di efficienza energetica raffreddamento - A++  
Livello sonoro (dB) (valore minimo ammesso) - <48  
Refrigerante (valore minimo ammesso) - R410A  
Portata aria (metri cubi/h) (valore minimo ammesso) - 850 circa

Si prega di indicare


1. Se si dispone di quanto in oggetto richiamato nelle condizioni sopra descritte;
2. Qualora ciascun Operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare, accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni;

3. Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito.

Ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione della procedura da attivare.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre il 07/11/2016 a mezzo mail all'indirizzo [approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it](mailto:approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it).

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.

  
**Il Responsabile del Settore**  
**Dott.ssa Lupò Antonina**