



Legge Regionale 14/4/2009, n.5
Sede Legale
Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo
P.I. 05841780827
Tel. 091/7801111 - Telefax 091/7541737
U.O.C. Servizio Tecnico
Tel. 091/7808719 - Telefax 091/7541737
setloretecnico@villasofia.it

PROGETTO PER IL RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DELLE CAMERE BIANCHE DELL'OSPEDALE " V. CERVELLO "

PRECISAZIONI - CHIARIMENTI DA INSERIRE NELLA LETTERA DI INVITO

- a) L'intera ristrutturazione dell'impianto di climatizzazione di cui al progetto già pubblicato e scadente il 10/07/2017, dovrà essere realizzata in modo tale da garantire la completa osservanza dei disposti del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. con particolare riferimento alla gestione del rischio da composti chemioterapici antitumorali, considerando attentamente quanto riportato nel Titolo IX e nell'Art. 15 (considerare nello specifico comma 1 lettera c) - Art. 18 (considerare nello specifico comma 1 lettera z) del suddetto atto legislativo oltre a quanto già previsto nel capitolato;
- b) La ristrutturazione dell'impianto dovrà essere realizzata in modo tale da garantire il contenimento dinamico del locale UFA ed evitare la possibile contaminazione dei laboratori adiacenti
- c) La portata aria espulsione deve essere in grado di garantire un gradiente pressorio di - 20 Pa rispetto alla rispettiva bussola di accesso.
- d) L'Operatore economico concorrente dovrà evidenziare in modo dettagliato come saranno garantiti i differenziali pressori tra i vari ambienti

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Giuseppe Monteleone)

