



Legge Regionale 14/4/2009, n.5  
Sede Legale  
Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo  
P.I. 05841780827  
Tel. 091/7801111 - Telefax 091/7541737  
U.O.C. Servizio Tecnico  
Tel. 091/7808719 - Telefax 091/7541737  
settoretecnico@villasofia.it

Risposta alla nota n.

Prot. n. 2519 IST

Del

del 26 GIU 2017

**Oggetto:** Lavori di rifacimento dell'impianto di climatizzazione a servizio delle camere bianche (U.F.A.) del P.O. V. Cervello – Palermo CIG: 7086906BD4 – CUP: H71B17000010002  
CHIARIMENTI ALLA LETTERA D'INVITO

Poiché sono arrivati a questa Stazione appaltante diversi quesiti per chiarire alcuni punti della lettera d'invito si precisa, per tutti i competitori, quanto segue:

1. La procedura negoziata in oggetto, essendo stata pubblicata nel sito di questa Stazione Appaltante, è aperta a tutti gli Operatori Economici che, in possesso dei requisiti, ne faranno richiesta;
2. Il sopralluogo, pur essendo obbligatorio effettuarlo da parte dell'Operatore Economico che intende partecipare alla competizione, non è assistito dal rilascio di attestazione da parte della Stazione Appaltante. L'operatore Economico dovrà comunque attestare di averlo eseguito come scritto nella "Lex Specialis";
3. Il progetto posto in appalto, come è noto, attiene al rifacimento di una U.F.A. per la farmacia dell'Ospedale Cervello; quindi riguarda un impianto di trattamento aria ( ben 2 UTA nel caso in questione) che deve garantire perfettamente, senza margine di errore, un determinato numero di ricambi d'aria in un altrettanto determinato tempo di circolazione. Si sottolinea, a tal proposito, che U.F.A. è l'acronimo di Unità Farmaci Antitumorali quindi siamo in presenza di camere sterili il cui grado di astaticità richiesto dalle norme è di gran lunga superiore a quella di una comune camera bianca quale potrebbe essere una sala operatoria o perfino una terapia intensiva. Infatti la manipolazione di detti farmaci oncologici espone a gravi rischi clinici l'operatore addetto alla ricostituzione del farmaco ed al suo successivo allestimento. Inoltre è di essenziale importanza che il farmaco non subisca inquinamenti o alterazioni da batteri presenti nell'aria. Da qui ne consegue la conformità al D.Lgs 81/08 e ciò ha indotto questa Azienda a richiedere una particolare esperienza nel campo specifico, in aggiunta alla sola attestazione SOA.
4. Tuttavia, preso atto ora del parere espresso dall'ANAC con la deliberazione n. 601 del 31/05/2017, questa Azienda, a modifica della Lex Specialis, ritira la richiesta del requisito aggiuntivo per la partecipazione, inerente "l'aver eseguito analoghi impianti in locali U.F.A. negli ultimi 10 anni".
5. Quindi per la partecipazione alla presente gara è necessario il possesso della Categoria OS28 classifica I o con la categoria OG11 per classifica corrispondente.
6. Come si evince dal progetto esecutivo, il progettista ha descritto perfettamente che deve essere assicurato un gradiente di 20 Pa negli ambienti. Nello stesso progetto vengono specificate come devono essere garantiti i 20 Pa e con quali apparecchiature idonee a determinare quei livelli di funzionamento ed il relativo monitoraggio. Viene specificato anche nella lettera d'invito che il collaudo dell'impianto così realizzato verrà effettuato dall'Azienda anche mediante il metodo della Recovery-Time. Pertanto la richiesta all'operatore economico concorrente di evidenziare in modo dettagliato come saranno garantiti i differenziali pressori fra i vari ambienti deve intendersi formulata come manifestazione da parte del medesimo operatore di piena contezza dell'alta tecnologia insita nell'opera da realizzare. Infatti l'art. 100 del D.Lgs 50/2016 che non subisce modifica con il correttivo n. 56/2017, consente alle stazioni Appaltanti di richiedere requisiti particolari per l'esecuzione del contratto purché compatibili con il diritto europeo ecc.;
7. Per quanto riguarda la compilazione del DGUE si precisa che è bastevole compilare la sezione  $\alpha$  della Parte IV.

Il Responsabile del Procedimento  
(Geom. Giuseppe Monteleone)

