



Diffusore di mandata con filtro assoluto flusso laminare [595x595mm]	Descrizione	Ø collo	Portata aria
	Dm 1	200	350 + 600
	Dm 2	160	100+ 250
	Dr 1	200	350 + 600
	Dr 2	160	100+ 250

Diffusore circolare di ripresa	Descrizione	Ø collo	Portata aria
	Dr 3	200	200 + 350
	Dr 4	160	150 + 250
Griglie di transito	Descrizione	Dimensione	Portata aria
	Gt 1	300x200	100+ 150
	Gt 2	400x300	200 + 300
Valvola di ventilazione	Descrizione	Collo	Portata aria
	Vv Ø 150	Ø 150	100+ 150
Reg. di portata pneumatico	Descrizione	Collo	Portata aria
	RP	Ø 150	100+ 150
Batteria di post riscaldamento	Unità Cav	Serranda motoriz.	

LEGENDA	
	Canale mandata aria
	Canale ripresa aria

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO
SERVIZIO TECNICO

Lavori di ristrutturazione ed ampliamento dei locali della
U.O.C. di Ematologia siti al piano primo del corpo "B5" del
P.O. V. Cervello

ELABORATO PLANIMETRIA DISTRIBUZIONE CANALI ARIA MANDATA

PROGETTO ESECUTIVO

<p>IL PROGETTISTA ARCHITETTONICO (Geom. Vincenzo Azzarello)</p>	<p>IL RUP (Geom. Giuseppe Monteleone)</p>
<p>IL PROGETTISTA STRUTTURALE (Arch. Liborio Sutura)</p>	<p>IL DIRETTORE DELL'U.O.C. SERVIZIO TECNICO (Ing. Vincenzo Di Rosa)</p>
<p>IL PROGETTISTA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI (Ing. Antonio Sindoni)</p>	<p>IL COMMISSARIO (Dott. Maurizio Aricò)</p>
<p>COLLABORATORI ED OPERATORI CAD geom. Antonino Altavilla geom. Francesco Croce geom. Stefano Mollica</p>	
<p>Revisori Settembre 2017</p>	<p>DISEGNO SCALA:</p>
<p>DATA</p>	
<p>TITOLO</p>	<p>N° TAVOLA</p>
<p>I.M.</p>	<p>5</p>