

In relazione alla gara in oggetto indetta da Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello avente oggetto:

"Lavori di ristrutturazione ed ampliamento dei locali della U.O.C. di Ematologia siti al piano primo del corpo "B5" del P.O. V. Cervello Palermo" CIG: 76175465D1 si pongono i seguenti quesiti:

1) L'Impresa scrivente è in possesso della Categoria OG 11 Classifica III. Tale categoria può essere utilizzata, come da normativa vigente, per soddisfare i requisiti delle Categorie OS 28, OS 30 ed OS 3?

2) L'Impresa oltre a possedere la OG 11 III possiede anche la Categoria OG 1 per classifica adatta a coprire l'importo richiesto dal bando di gara ma non possiede la categoria OS 4. Dovendo ricorrere al subappalto al 100% della stessa, deve indicare per tale Categoria la terna dei subappaltatori?

3) Nel bando di gara si legge quanto segue:

"Per l'esecuzione dei lavori relativi agli impianti di climatizzazione soggetti alla normativa, l'impresa dovrà essere munita della certificazione F-Gas ai sensi del D.P.R. 43/2012 e successivo Regolamento CE 517/2014 o, in alternativa, per le fasi di tali lavorazioni avvalersi, nei modi di legge, di impresa in possesso di tale certificazione".

Dato che l'Impresa al momento non possiede tale certificazione e questo è un requisito di sola esecuzione, si chiede cosa si intenda con l'espressione "avvalendosi, nei modi di legge, di Impresa in possesso di tale certificazione".

Occorre dichiarare il subappalto per tale certificazione già in sede di gara (e se sì, si chiede a quale importo fare riferimento al riguardo) oppure è sufficiente in sede di gara la sola dichiarazione che qualora aggiudicataria dell'appalto produrrà tale certificazione attraverso Impresa in possesso di tale certificazione?

Certi di Vs pronto riscontro a tali quesiti, si porgono cordiali saluti.

RISPOSTE

Quesito n. 1) come già da Voi accennato la normativa vigente prevede l'utilizzo della categoria OG11 in luogo della Os28, Os 30 e OS3 **PURCHE'** gli importi delle singole categorie comprese nella OG11 siano di pari importo. Quindi se viene richiesta la OS28 per l'importo di € 253.000,00 la categoria OG11 deve avere una OS28 di pari o maggiore Importo. Così dicasi per la OS30 ecc ecc;

Quesito n. 2) la categoria OS4 essendo superspecialistica può essere subappaltata al 100% anche se inferiore al 10% dell'importo dei lavori. Essendo al di sotto del 10% non c'è bisogno di comunicare la terna. **VA COMUNQUE DICHIARATA IN SEDE DI GARA L'INTENZIONE DI SUBAPPALTARE TALE CATEGORIA DI LAVORI;**

Quesito n. 3) non si tratta solo di un requisito di esecuzione ma viene richiesto anche per la partecipazione in quanto l'impianto contenente i gas fluorurati non esiste ed è di nuova realizzazione. La deroga di sola esecuzione può essere richiesta solo in caso di sostituzione di apparecchiatura con altra nuova che nel gruppo idronico abbia il contenitore di GAS fluorurante sigillato. Altrimenti il D.P.R. 43/2012 prescrive esplicitamente che l'impresa esecutrice dei lavori deve essere munita di certificazione F Gas oltre al personale che deve eseguire l'intervento. Anche in caso di subappalto, poiché la categoria OS28 è prevalente, non può ricorrere all'istituto del subappalto se non per il solo 30%. Quindi per il rimanente importo sarebbe scoperta. Qualora la Vs impresa ne fosse sprovvista Vi consiglio di costituirsi in ATI o di AVVALERSI di ditta in possesso di tale abilitazione altrimenti sarà esclusa.

Cordiali saluti

A.O.O.R. VILLA SOFIA CERVELLO
IL R.U.P.
(Geom. Giuseppe Monteleone)