

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

PROT. N. 5799 /ST

PALERMO 30 OTT 2019

**AVVISO: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI DUE GRUPPI ELETTROGENI DA 250 KVA, CARRELLATI DI CUI UNO PROVVISIO DI QUADRO DI PARALLELO.**

L' Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti "Villa Sofia – V. Cervello" – Unità Operativa Servizio Tecnico – Viale Strasburgo n° 233 – 9016 Palermo Telefono 091/7803194 – PEC: [serviziotecnico@pec.ospedaliriunitipalermo.it](mailto:serviziotecnico@pec.ospedaliriunitipalermo.it) intende avviare un'indagine conoscitiva di mercato, al fine di provvedere alla fornitura di **DUE GRUPPI ELETTROGENI DA 250 kVA CARRELLATI, DI CUI UNO PROVVISIO DI QUADRO DI PARALLELO**, rivolta ad invitare gli operatori economici che fossero interessati alla procedura di gara da indire .

A tal proposito si allega al presente avviso la relazione tecnica all'uopo redatta con le caratteristiche necessarie alla fornitura, che sarà disponibile sul sito [www.ospedaliriunitipalermo.it](http://www.ospedaliriunitipalermo.it) sezione "Bandi".

La Stazione Appaltante invita pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla "consultazione" a fornire i contributi ritenuti necessari alla fornitura di che trattasi.

Si rappresenta che:

- La procedura di gara non sarà suddivisa in lotti;
- Le caratteristiche tecniche per farvi fronte sono rilevabili dalla documentazione allegata;
- La Stazione Appaltante valuterà le soluzioni alternative ragionevoli eventualmente proposte nel contesto dei contributi forniti;
- La Stazione Appaltante procederà all'affidamento mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs.n. 50/2016, qualora a conclusione dell'istruttoria ravvisi la sussistenza dei relativi presupposti e non ritenga quindi percorribili le soluzioni alternative eventualmente proposte;
- La Stazione Appaltante, infine, rimane disponibile a fornire ulteriori informazioni che gli operatori economici potrebbero richiedere nel rispetto dei principi di trasparenza e *par condicio*.

L'affidamento della fornitura oggetto della presente "consultazione" è subordinata ad eventuale, successiva e separata procedura espletata ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 50/2016 e s.m. e i..

La presente "consultazione" non rappresenta, pertanto, un invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo la Stazione Appaltante nei confronti dei soggetti interessati.

La Stazione Appaltante si riserva di utilizzare quanto raccolto nell'ambito della presente "consultazione" per la pianificazione e lo svolgimento della procedura di appalto , " *a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza*" ( art. 66, comma 2, D.Lgs 50/2016 e s.m. e i.).

Tutti i soggetti interessati a concorrere alla presente procedura sono invitati (indicare nell'oggetto: "**Indagine di mercato per la fornitura di due gruppi elettrogeni da 250 kVA carrellati, di cui uno provvisto di quadro di parallelo**" ed il numero di protocollo del presente avviso), a presentare apposita istanza di

PAGINA 1



partecipazione alla procedura in oggetto sottoscritta dal legale rappresentante o da altra persona abilitata ad impegnare l'Impresa e presentare la documentazione di seguito indicata, da far pervenire entro e non oltre il 14/11/2019 :

1. Il prezzo orientativo di mercato (non di listino) per la fornitura di cui sopra;
2. Relativo stralcio dei prezzi di listino in vigore;
3. Sintetica presentazione dell'impresa e dati di riferimento;
4. Schede tecniche riportanti il modello esatto ed il costruttore dei prodotti proposti.

A tal fine si invita l'impresa concorrente a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione appaltante assumerà nel merito.

Le domande e la documentazione ad essa allegata dovranno essere inoltrate mediante casella di posta elettronica certificata (PEC), intestata al candidato, al seguente indirizzo pec: [serviziotecnico@pec.ospedaliriunitipalermo.it](mailto:serviziotecnico@pec.ospedaliriunitipalermo.it).

L'invio deve avvenire in un'unica soluzione (non superiore a 25 MB) con i seguenti allegati in formato pdf.

- 1) Manifestazione di interesse;
- 2) Elenco dei documenti richiesti;
- 3) Cartella (zippata) con tutta la documentazione.

Qualora codesta ditta dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute, voglia cortesemente segnalare le eventuali discrasie, supportando, se del caso, con motivate considerazioni da specificare in apposita relazione.

La partecipazione alla presente "consultazione" non determina alcuna aspettativa o diritto nei confronti dell'Azienda Ospedaliera ed i contributi resi non danno diritto ad alcun compenso o rimborso ed è finalizzata ad incrementare il livello di concorrenza e rendere più trasparenti le condizioni di partecipazione alla procedura in argomento.

Ulteriori informazioni in merito al contenuto del presente avviso potranno essere richieste all'U.O.C. Servizio tecnico dell'Azienda Ospedaliera nella persona del RUP. Ing. Emanuele Zamblera tel. 091/7803194.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
IL DIRIGENTE TECNICO  
(ING. EMANUELE ZAMBLERA)



IL DIRETTORE U.O.C. SERVIZIO TECNICO  
ING. VINCENZO DI ROSA



## Relazione Tecnica

È oggetto di studio la fornitura e installazione di due gruppi elettrogeni della potenza continua di 250 kVA ciascuno, per una potenza complessiva di 500 kVA.

La fornitura e installazione di tali gruppi si rende necessaria per supplire a eventuali temporanei distacchi dei gruppi elettrogeni già esistenti, presso le varie strutture ospedaliere, della potenza compresa tra 50 kVA e 500 kVA, al fine di eseguire la manutenzione ordinaria periodica o la manutenzione straordinaria in caso di guasto.

A tal fine, i due gruppi elettrogeni prima dichiarati dovranno essere mobili e allestiti su carrelli trainabili. Dovrà inoltre essere possibile, mediante opportuno quadro di parallelo rientrante nella presente fornitura, poter collegare i due gruppi in parallelo di potenza al fine di poter supplire al distacco di gruppi singoli già esistenti della potenza superiore a 250 kVA.

Caratteristiche tecniche della fornitura:

**N. 2 Gruppi elettrogeni trifase**, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento con interposizione di supporti antivibranti, allestiti su separati carrelli da traino, con cofanatura modulare insonorizzata di protezione e pressione sonora inferiore a 70 dB(A) a 7 metri, con sistema di raffreddamento ad acqua, completi di quadro di controllo e avviamento manuale e automatico, batteria al piombo, potenza in servizio continuo 250 kVA cadauno, tensione in uscita 400/231 V  $\pm 5\%$  - 50 Hz;

Sezione meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo residenziale;

Sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico  $\pm 2,5\%$ , esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, almeno uno dei due gruppi dotato di quadro di parallelo per comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, per il collegamento in parallelo di potenza, cavi di collegamento al quadro di parallelo, compreso ogni onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.





I gruppi dovranno essere dotati di marcatura CE, di dichiarazione di conformità e di quant'altro necessario ai sensi della normativa vigente in materia.

Il Dirigente Tecnico

(Ing. Emanuele Zamblera)

